



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ЖКХ "ШЕМЯК"

Г.Х.Ихсанов

2020 г.

АКТ

проведения технического обслуживания и проверки пожарных гидрантов

« 30 » марта 2020 г.

с. Лебяжий

Наименование объекта: водопровод с. Лебяжий Уфимского района РБ

Мы, нижеподписавшиеся в лице: Главного инженера Саяхова Д.З., начальника службы котельных Гайфуллина И.З., мастер участка с. Лебяжий Кренделев М.А. составили настоящий акт о том, что в период с «30» марта по «1» апреля 2020 г. произведено испытание пожарных гидрантов на водоотдачу:

№ п/п	№ ПГ	Адрес расположения	Диам. и вид сети (мм)	Напор в сети (м)	Вид сети	Техническое состояние	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Ул.Центральная 1	110	40	кольцевая	исправен	
2		Перек.ул. Цветочная и Центральная 26	110	40	кольцевой	исправен	
3		Перек ул.Мира и Цветочная 25	110	40	кольцевой	исправен	
4		Ул.Цветочная 2	110	40	колцевая	исправен	
5		Ул. Мира	110	40	кольцевой	исправен	

Подписи:

_____ Саяхов Д.З.

_____ Гайфуллин И.З.

_____ Кренделев М.А.

Примечание:

1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.
2. Расход соответствует – $Q_{\text{(хозяйственные нужды)}} + Q_{\text{(пожаротушения СНИП 2.04.02-84 таб.5-8)}}$