



Общество с Ограниченной Ответственностью "ИН Спектр"
Филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа
ИНН 0278167154 / КПП 027801001 Р/счет 40702810900830000411
Корр./счет 30101810600000000770 БИК 043073770 ОГРН 1100280006938
ОКПО 64141666 ОКОГУ 49013 ОКАТО 80401370000
ОКТМО 80701000 ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОКВЭД-2001 45.2

Акт проверки пожарных гидрантов на водоотдачу

г. Уфа

«15» июня 2022 г.

Наименование эксплуатирующей организации: Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» (далее – МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ»)

Наименование организации проводившей испытания Общество с ограниченной ответственностью «ИН Спектр» (далее – ООО «ИН Спектр»)

Дата и время испытаний 15.06.2022 г. в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин

Комиссия в составе:

Председателя: заместитель директора ООО «ИН Спектр» Абдракипов И.Ф.

Члены комиссии: начальник отдела ресурсного обеспечения МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» Хабибуллин А.М.

Произвела проверку пожарных гидрантов на водоотдачу

На территории объекта СП Zubovskiy sel'sovet MР Ufimskiy rayon RB,
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Нижегородка
п. Лебяжий, с. Zubovo




Схема пожарного гидранта по ГОСТ 8220-85
1 – крышка; 2 – ниппель; 3 – корпус; 4 – штанга; 5 – шпилька;
6 – седло; 7 – кольцо; 8 – крышка

Список подлежащих проверке пожарных гидрантов

СП Zubovskiy sel'sovet MР Ufimskiy rayon RB				
№п/п	№ ПЧ	Населенный пункт	Адрес водоисточника	Вид водоисточника
1.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Чапаева, 29/1 ПГ-1	К-110 ✓
2.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Чапаева, 29/1 ПГ-2	К-110 ✓
3.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 31	К-110 ✓
4.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 25	К-110 ✓
5.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 13	К-110 ✓
6.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 6	К-110 ✓
7.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	пер. ул. Новая - ул. Вишневая	К-110 ✓
8.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Новая, 16	К-110 ✓
9.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Низамутдинова, 16	К-110 ✓
10.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Цветочная-Центральная, 26	Т-100 ✓
11.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Мира-Цветочная, 25	К-100 ✓

12.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Цветочная, 2	К-110 ✓
13.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Мира, 2	К-110 ✓
14.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Центральная, 1	К-110 →
15.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	Кран пожарный около водонапорной башни п. Лебяжий	К-110 —
16.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Мостовая, 8	К-110 ✓
17.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Аксакова, 19/1	К-110
18.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Звездная, 15	К-110 ✓
19.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 1	К-110 ✓
20.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 18	К-110 ✓
21.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 36	К-110 ✓
22.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 41	К-110 ✓
23.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 59	К-110 ✓
24.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 67	К-110 ✓
25.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 154	К-110 ✓
26.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 160	К-110 ✓
27.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Школьная, 4	К-110 ✓
28.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Школьная, 14	К-110
29.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Школьная, 20	К-110 ✓
30.	1 ПСЧ	с. Zubovo	На пересечении ул. Кольцевая - ул. Молодежная	К-100 ✓
31.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-110 ✓
32.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-110 ✓
33.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-110 ✓
34.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-110 ✓
35.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-300 ✓
36.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-300 ✓
37.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 10А	К-110 ✓

При проверке пожарных гидрантов на водоотдачу выполнены следующие виды работ:

- уточнение состояния подъездов к пожарным гидрантам;
- уточнение размещения гидрантов в колодцах (должно обеспечивать свободную установку крышки колодца и открытие крышки гидранта и полное наворачивание пожарной колонки);
- уточнение наличия указателей, соответствие координат на указателе фактическому расположению пожарного гидранта;
- уточнение наличия и исправности люка и крышки колодца;
- уточнение целостности и исправности крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; наличие крышки стойка гидранта;
- уточнение наличия воды в колодце, корпусе гидранта;
- уточнение крепления корпуса гидранта к подставке;
- уточнение герметичности клапана, легкость его открытия и закрытия;
- уточнение состояния резьбы на гидранте (путем накручивания пожарной колонки);
- проверка работы пожарного гидранта с установкой пожарной колонки и определение пропускной способности (расход воды);
- уточнение вида и диаметра водовода на котором установлен пожарный гидрант.

При проведении испытаний на водоотдачу пожарных гидрантов выявлены следующие замечания:

Список неисправных пожарных гидрантов

№ п/п	№ ПГ	Место расположения	Вид неисправности
1	2	3	4
1.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул.	низко расположен стойк пожарного гидранта, при

		Мостовая, 8	наворачивании колонки пожарной невозможно подключить напорно-всасывающие и напорные рукава
2.	ПГ б/н	с. Зубово, ул. Аксакова, 19/1	по данному адресу – отсутствует пожарный гидрант, не найден
3.	ПГ б/н	с. Зубово, ул. Центральная, 41	низко расположен стояк пожарного гидранта, при наворачивании колонки пожарной невозможно подключить напорно-всасывающие и напорные рукава
4.	ПГ б/н	с. Зубово, ул. Центральная, 67	низко расположен стояк пожарного гидранта, при наворачивании колонки пожарной невозможно подключить напорно-всасывающие и напорные рукава
5.	ПГ б/н	с. Зубово, ул. Школьная, 14	по данному адресу – отсутствует пожарный гидрант, не найден
6.	ПГ б/н	с. Зубово, ул. Центральная, 1	по данному адресу – отсутствует пожарный гидрант, не найден
7.		п. Лебяжий, кран пожарный около водонапорной башни	не является пожарным гидрантом. Фактически в водонапорную башню врезан шаровый кран с отводом воды в колодец установленный возле данной башни. Использовать данный колодец в целях забора воды пожарными автомобилями не представляется возможным ввиду отсутствия подъездных путей к данному колодцу, а так же обозначения места расположения водозабора.

Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу произведена 15.06.2022 г. в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. по местному времени. Показатели водоотдачи и заключение указаны в протоколе испытаний.

Заместитель директора ООО «ИН Спектр»



Абдракипов И.Ф