



Общество с ограниченной ответственностью "ИН Спектр"
Филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа
ИНН 0278167154 / КПП 027801001 Р/счет 40702610900830000411
Корр./счет 30101810500000000770 БИК 048073770 ОГРН 1160260006938
ОКПО 64141666 ОКРУГ 49013 ОКАТО 80401370000
ОКТМО 80701000 ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОКВЭД-2001 45.2

Акт проверки пожарных гидрантов на водоотдачу

г. Уфа

«12» сентября 2022 г.

Наименование эксплуатирующей организации: Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» (далее – МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ»)

Наименование организации проводившей испытания Общество с ограниченной ответственностью «ИН Спектр» (далее – ООО «ИН Спектр»)

Дата и время испытаний 10.09.2022 г. в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин

Комиссия в составе:

Председателя: заместитель директора ООО «ИН Спектр» Абдракипов И.Ф.

Члены комиссии: специалист МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» Галиаскаров А.М.

Произвела проверку пожарных гидрантов на водоотдачу

На территории объекта СП Zubovskiy sel'sovet MР Ufimskiy rayon RB,
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Нижегородка
п. Лебяжий, с. Zubovo




Схема пожарного гидранта по ГОСТ 8220-85

1 – крышечка; 2 – вентиль; 3 – корпус; 4 – штанга; 5 – виллодель;
6 – седло; 7 – кольцо; 8 – колпачок.

Список подлежащих проверке пожарных гидрантов

СП Zubovskiy sel'sovet MР Ufimskiy rayon RB				
№п/п	№ ПЧ	Населенный пункт	Адрес водоисточника	Вид водоисточника
1.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Чапаева, 29/1 ПГ-1	К-110
2.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Чапаева, 29/1 ПГ-2	К-110
3.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 31	К-110
4.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 25	К-110
5.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 13	К-110
6.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 6	К-110
7.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	пер. ул. Новая - ул. Вишневая	К-110
8.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Новая, 16	К-110
9.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Низамутдинова, 16	К-110
10.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Цветочная-Центральная, 26	Т-100
11.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Мира-Цветочная, 25	К-100

12.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Цветочная, 2	K-110
13.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Мира, 2	K-110
14.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Центральная, 1	K-110
15.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	Кран пожарный около водонапорной башни п. Лебяжий	K-110
16.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Мостовая, 8	K-110
17.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Аксакова, 19/1	K-110
18.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Звездная, 15	K-110
19.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 1	K-110
20.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 18	K-110
21.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 36	K-110
22.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 41	K-110
23.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 59	K-110
24.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 67	K-110
25.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 154	K-110
26.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 160	K-110
27.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Школьная, 4	K-110
28.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Школьная, 14	K-110
29.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Школьная, 20	K-110
30.	1 ПСЧ	с. Zubovo	На пересечении ул. Кольцевая - ул. Молодежная	K-100
31.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	K-110
32.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	K-110
33.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	K-110
34.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	K-110
35.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	K-300
36.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	K-300
37.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 10А	K-110

При проверке пожарных гидрантов на водоотдачу выполнены следующие виды работ:

- уточнение состояния подъездов к пожарным гидрантам;
- уточнение размещения гидрантов в колодцах (должно обеспечивать свободную установку крышки колодца и открытие крышки гидранта и полное наворачивание пожарной колонки);
- уточнение наличия указателей, соответствие координат на указателе фактическому расположению пожарного гидранта;
- уточнение наличия и исправности люка и крышки колодца;
- уточнение целостности и исправности крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; наличие крышки стояка гидранта;
- уточнение наличия воды в колодце, корпусе гидранта;
- уточнение крепления корпуса гидранта к подставке;
- уточнение герметичности клапана, легкость его открытия и закрытия;
- уточнение состояния резьбы на гидранте (путем накручивания пожарной колонки);
- проверка работы пожарного гидранта с установленной пожарной колонкой и определение пропускной способности (расход воды);
- уточнение вида и диаметра водовода на котором установлен пожарный гидрант.

При проведении испытаний на водоотдачу пожарных гидрантов выявлены следующие замечания:

Список неисправных пожарных гидрантов			
№ п/п	№ ПГ	Место расположения	Вид неисправности
1	2	3	4
1.	ПГ 6/н	с. Zubovo, ул.	низко расположен стояк пожарного гидранта, при

		Мостовая, 8	наворачивании колонки пожарной невозможно подключить напорно-всасывающие и напорные рукава
2.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Аксакова, 19/1	по данному адресу – отсутствует пожарный гидрант, не найден
3.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 41	низко расположен стояк пожарного гидранта, при наворачивании колонки пожарной невозможно подключить напорно-всасывающие и напорные рукава
4.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 67	низко расположен стояк пожарного гидранта, при наворачивании колонки пожарной невозможно подключить напорно-всасывающие и напорные рукава
5.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Школьная, 14	по данному адресу – отсутствует пожарный гидрант, не найден
6.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 1	по данному адресу – отсутствует пожарный гидрант, не найден
7.		п. Лебяжий, кран пожарный около водонапорной башни	не является пожарным гидрантом. Фактически в водонапорную башню врезан шаровый кран с отводом воды в колодец установленный возле данной башни. Использовать данный колодец в целях забора воды пожарными автомобилями не представляется возможным ввиду отсутствия подъездных путей к данному колодцу, а так же обозначения места расположения водозабора.

Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу произведена 10.09.2022 г. в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. по местному времени. Показатели водоотдачи и заключение указаны в протоколе испытаний.

Заместитель директора ООО «ИН Спектра»



Абдуллин И.Ф.



Общество с Ограниченной Ответственностью «ИН Спектр»
 Филиал САО «УралСиб» в г. Уфе
 ИНН 0278167164 / КПП 027801001 Р/счет 407026109900830000411
 Корр./счет 30101810600000000770 БИК 045073770 ОГРН 1100280008938
 ОКПО 64141666 ОКОГУ 49013 ОКАТО 80401390000
 ОКТМО 80701000 ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОКВЭД-2 45.2

Протокол проверки пожарных гидрантов на водоотдачу

«12» сентября 2022 г.

г. Уфа

Наименование эксплуатирующей организации: Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» (далее – МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ»)

Наименование организации проводившей испытания Общество с ограниченной ответственностью «ИН Спектр» (далее – ООО «ИН Спектр»)

Дата и время испытаний 10.09.2022 г. в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин


Комиссия в составе:

Председателя: заместитель директора ООО «ИН Спектр» Абдракипов И.Ф.

Члены комиссии: специалист МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» Галиаскаров А.М.

Произвела проверку пожарных гидрантов на водоотдачу

На территории объекта СП Zubovskiy sel'soyet MР Ufimskiy rayon RB.
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Нижегородка
п. Леблужий, с. Zubovo



Результаты испытаний приведены в таблице №1

Схема пожарного гидранта по ГОСТ 3220-85
 1 – корпус; 2 – ниппель; 3 – корпус; 4 – пистолет; 5 – ниппель;
 6 – седло; 7 – кольцо; 8 – ключ

Таблица № 1

№ п/п	№ ПГ	Место расположения	Диаметр и вид сети, (мм)	Давление в сети, МПа	Диаметр насадка, мм	Количество подаваемых стволов и их расход, л/с			Фактический расход воды из гидранта, л/с
						1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Чапаева, 29/1 ПГ-1	110/К	0,25	16	4,4	4,4	4,4	13,2
2.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Чапаева, 29/1 ПГ-2	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
3.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Центральная, 31	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
4.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Центральная, 25	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
5.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Центральная, 13	110/К	0,25	16	4,4	4,4	4,4	13,2
6.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Центральная, 6	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
7.	ПГ б/н	п. Нижегородка, пер. ул. Новая - ул.	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6

		Вишневая							
8.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Новая, 16	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
9.	ПГ б/н	ул. Низамутдинова, 16	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
10.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Цветочная-Центральная, 26	110/Т	0,25	16	4,4	4,4	4,4	13,2
11.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Мира-Цветочная, 25	100/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
12.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Цветочная, 2	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
13.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Мира, 2	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
14.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Центральная, 1	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
15.		п. Лебяжий, кран пожарный около водонапорной башни		-	-	-	-	-	-
16.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Мостовая, 8	110/К	-	-	-	-	-	-
17.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Аксакова, 19/1	110/К	-	-	-	-	-	-
18.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Звездная, 15	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
19.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 1	110/К	0,35	-	-	-	5,2	-
20.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 18	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
21.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 36	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
22.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 41	110/К	-	-	-	-	-	-
23.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 59	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
24.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 67	110/К	-	-	-	-	-	-
25.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 154	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
26.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 160	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
27.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Школьная, 4	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
28.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Школьная, 14	110/К	-	-	-	-	-	-
29.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Школьная, 20	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
30.	ПГ б/н	с. Zubovo, на пересечении ул. Кольцевая - ул. Молодежная	100/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
31.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
32.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
33.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
34.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
35.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	300/К	0,40	16	5,5	5,5	5,5	16,5
36.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	300/К	0,40	16	5,5	5,5	5,5	16,5

		Электрозаводская, 11							
37.	ПГ 6/н	с. Зубово, Электрозаводская, 10А	110/К	0,25	16	4,4	4,4	4,4	13,2

Примечание: испытание пожарных гидрантов на водоотдачу произведены 10.09.2022 г. в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. по местному времени. Показатели водоотдачи указанные в таблице актуальны на момент проверки.

Заключение

Пожарные гидранты обеспечены свободным подъездом и местом для установки пожарного автомобиля, на момент проверки 10.09.2022 г. находятся в технически исправном состоянии, за исключением неисправных пожарных гидрантов указанных в акте проверки. Показатели водоотдачи на момент проверки 10.09.2022 г. указаны в табл. 1.

МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» рекомендовано разработать инструкции по повышению эффективности работы управляющих организаций на балансе которых находятся водопроводные сети с целью координации и упорядочения действий по повышению давления в водопроводной сети на случай пожара. Данные инструкции довести до ответственных должностных лиц.

МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» рекомендовано обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» рекомендовано в дальнейшем содержать пожарные гидранты согласно ГОСТ 12.4.009-83 п. 2.4.4. (крышки люков колодцев подземных пожарных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда, снега; в холодный период утеплены, а сток освобожден от воды).

МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» рекомендовано внести в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информацию о результатах проверки на водоотдачу пожарных гидрантов размещенных на территории СП Зубовский сельсовет МР Уфимский район РБ, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Нижегородка, п. Лебяжий, с. Зубово

Заместитель директора ООО «ИН Спектр»



Абдракипов И.Ф